



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2197

г. Минусинск

«14» февраля 2024

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Вавиловой Татьяной Игнатьевной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Городокский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению деятельности (сокращенное наименование – МКДОУ Городокский детский сад, юридический адрес: 662631, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул.Заводская, дом 4, ИНН 2455015893, ОГРН 1022401539665, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Часть технологического оборудования находится в неисправном состоянии (отсутствуют ручки включения и терморегуляторов электроплиты), что может привести к нарушению температурного режима изготовления блюд и кулинарных изделий, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Поверхность пола в туалете группы «Солнечные зайчики», помещений пищеблока имеет неровности, повреждения, линолеум в группе «Солнечные зайчики» по краям не закреплен, в результате чего невозможно проводить должным образом мойку и дезинфекцию поверхности пола, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Стены производственных помещений пищеблока имеют повреждения, неровности, плитка не прочно закреплена, отслаивается, в

результате чего невозможно проводить должным образом мойку и дезинфекцию поверхности, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Помещение горячего цеха пищеблока не обеспечено работающей системой вытяжной механической вентиляции над электроплитой, имеющаяся находится в нерабочем состоянии, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых не соответствует требованиям, а именно: в групповой «Ромашки» фактическая искусственная освещенность составила 259 ± 36 лк при нормативе не менее 400 лк; в групповой «Солнечные зайчики» фактическая искусственная освещенность составила 345 ± 36 лк при нормативе не менее 400 лк; что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.6.2, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.7.4, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений: 14.02.2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ Городокский детский сад, юридический адрес: 662631, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул.Заводская, дом 4.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 14.02.2026 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

Т.И. Вавилова


Согласовано:


И.о. главного государственного санитарного
врача по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,
Краснотуранскому, Курагинскому
и Шушенскому районам



Л.А. Лазарева

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2024г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)